

質 疑 応 答 書

名称：国立新美術館空調熱源・設備等点検及び保守業務

上記に関する質疑及び回答事項は下記の通りです。

番 号	箇 所	質 疑	回 答
1	仕様書別紙1 P6 6.エアハンドリングユニット	ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認識でよろしいでしょうか。	仕様書別紙1に記載のとおり、年2回実施すること。ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合には、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を行うことがある。
2	仕様書別紙1 P7 7.ファンコイルユニット	ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認識でよろしいでしょうか。 汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届かない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があります。	仕様書別紙1に記載のとおり、年2回実施すること。ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合には、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を行うことがある。
3	仕様書別紙1 P8 8.空冷ヒートポンプパッケージ	ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認識でよろしいでしょうか。 汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届かない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があります。	仕様書別紙1に記載のとおり、年2回実施すること。ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合には、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を行うことがある。
4	仕様書別紙1 P9 9.空冷専パッケージ	ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認識でよろしいでしょうか。 汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届かない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があります。	仕様書別紙1に記載のとおり、年2回実施すること。ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合には、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を行うことがある。
5	仕様書別紙1 P10 10.全熱交換ユニット	ドレンパン清掃について、確認した上で汚れが顕著であれば清掃という認識でよろしいでしょうか。 汚れの清掃は手の届く、見える範囲となります。機器によっては手の届かない箇所まで清掃となると毎回分解、天井解体が別途発生する可能性があります。	仕様書別紙1に記載のとおり、年2回実施すること。ただし、受注者において清掃不要と考えられる場合には、発注者と協議のうえ、回数を減らし、変更契約を行うことがある。
6	仕様書別表1 P3 11ファン	別紙1では、ベルト掛け以外の機種は1回/年と記載があります。別表1の回数は全て2回/年と記載がありますが、ベルト掛け以外の機種は、別紙1を優先でよろしいでしょうか。	認識のとおり。
			以上